



Dagens program

Fokus på kvalitet og holdbare løsninger

Velkommen til vandskadedag

- Program for dagen
 - Fokus på kvalitet og holdbare løsninger
 - Konsekvenser når skaden er sket – set fra forsikringen
 - Ny lovgivning og udvikling over 10 år
 - Undgå fejl og skader i installationerne
 - Hvad gør branchen for at undgå skader i udførelsen
 - Skader i vådrum
- TEKNIQs stikprøveundersøgelse
- Sikkert vand kampagnen som udløber

TEKNIQs stikprøveundersøgelse 2011

- Tidligere oplyst at 85% udført med fejl!
 - Tal fremgår ikke af undersøgelse?
- Fejltyper i undersøgelse af 34 installationer
 - Manglende TBS-ventil i 13 sager
 - Brug af "ikke godkendte produkter" i 4 sager
 - Mekaniske samlinger uden melding i 3 sager
- Risiko for vandskade fra installationer
 - 3 af 34 installationer eller under 10 %
 - Alle var fordelerrør i boliger under skabsbund eller ved unit/indføring

Sikkert vand kampagne

- Håndbog om sikkert vand
 - Håndregler og anbefalinger
 - Udleveres i dag til alle deltagere
- Uddannelse
 - Gennemgang på temamøder
 - Oprettelse af særligt kursus til montører
- Brochurer om TBS og gulvarme kommet til

