

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 013



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Gyptone Systemlofter (færdigmalede og ubehandlede overflader)
Gyproc lofter (ubehandlede overflader)

fra virksomheden

Gyproc
Saint-Gobain Denmark A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Danmark

Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Frederikstad
Norge

Gyproc
Saint-Gobain Sweden AB
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta
Sverige

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Den deklarerede indeklimatelevante tidsværdi er fastlagt
i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærknings

Prøvnings- og mærkningskriterier for
Loft- og vægsystemer, 3. udgave, 2005
samt Generelle Mærkningskriterier, 5. udgave, 2007

Mærkningen er baseret på prøvning af
Gyptone Quattro

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

30. april 2016

ved årlig attestations af det tilhørende bilag 1-013 i henhold til
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.

Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette
certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dette certifikat kan også findes på www.teknologisk.dk/DIM

For Dansk Indeklima Mærkning

Ledende medarbejder

Dato

11.04.2016

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 013



Bilag 1-013

Certifikatindehaver:

Gyproc

Saint-Gobain Denmark A/S

Hareskovvej 12

4400 Kalundborg

Danmark

Gyproc AS

Habornveien 59

1630 Gamle Frederikstad

Norge

Gyproc

Saint-Gobain Sweden AB

Kalmarleden 50

746 37 Bålsta

Sverige

Certifikat udstedt 1. gang:

1. maj 1995

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m ²)	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

Mærkningsgrundlag:

Dansk Indeklima Mærknings prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer, 3. udgave, 2005. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 60 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug. Produkter under dette certifikat er klassificeret som **lav**.

Omfattede produktegenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdi:

10 døgn

Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget	11.04.2016	28.04.2017			
Sign. vedr. seneste forlængelse					
Mærkningstilladelsen udløber	30.04.2017	30.04.2018			