



Prøvningsresultat af Aarsleffs fornyelsessystem til afløb i bygninger



Per Aarsleff A/S
Hovedkontor
Lokesvej 15
DK-8230 Åbyhøj
Tlf. +45 8744 2222
Fax +45 8744 2249

Kontor Øst
Industriholmen 2
DK-2650 Hvidovre
Tlf. +45 3679 3333
Fax +45 3679 3300

CVR nr. 24257797

Formål med prøvningen:

- Prøvningen er foretaget for at få en bedømmelse af kantlimningens tæthed efter påvirkning med varierende temperaturer og højtryksspuling i relation til betingelserne som beskrevet nedenfor.

Betingelser:

- Tæthedsprøvning foretages med vand i henhold til EN1610
- Påvirkning af overgangsprofilets samling (klæbning) ved temperaturvekslinger foretages i henhold til EN1055

Resultat:

- Efter påvirkning med temperaturvekslinger og højtryksspuling i relation til prøvningsbetingelserne, har kantlimningerne bevaret deres tæthedsegenskaber. Kantlimningerne er fundet velegnet til den beskrevne anvendelse.

Prøvningsrapporten kan efter ønske, fremvises og præsenteres af Aarsleff Rørteknik i uforkortet form.

Flemming Springborg
Civilingeniør, Teknologisk Institut