

D&V – Gaskedler - eftersyn

Gaskedler

Serviceeftersynet dokumenteres i en rapport, som blandt andet indeholder:

- Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand (visuelt)
- Eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning
- Afprøvning af gasinstallationens tæthed
- Afprøvning af gaskedlens sikkerheds- og driftsfunktioner
- Forbrændingstekniske målinger (CO_2 , O_2 , CO , $t_{\text{røg}}$, t_{rum} , NO_x etc.) og beregning af røggastab samt evt. indregulering af brænder
- Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel
- Inspektion og afprøvning af aftræk
- Kontrol af trykekspressionsbeholder

Der henvises i øvrigt til Gasreglementet afsnit B4, bilag 10 "Vejledning til drift og vedligeholdelse", Kapitel 2. D "Kedelanlæg".