

## Konsekvens ved manglende vedligehold – Fjernvarme

Komponent	Manglende vedligehold				Udførelse af vedligehold	
	Konsekvens	Risici	Påvirkning af indeklima	Påvirkning af energiforbrug	Fordele	Kommunikation
For lav afkøling	For lav afkøling medfører en merudgift for forbrugerne		Ingen	Ingen	Tilfredsstillende afkøling	Anlægget skal stoppes og der vil i en periode ikke være varme til rådighed. Beboervarsling er nødvendig