



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

it's all about innovation





TEKNOLOGISK  
INSTITUT

# Højtemperaturlagring i smeltet metal

Lars Reinholdt

Køle- og varmepumpeteknik  
29. november 2018



# Lagring af overskuds-el

Kort tid – mindre mængder – stor effekter


- Batterier
- ...

Længere tid

- Vand og højde
  - Hydro: Vandkraft og deres magasiner med/uden oppumpning
- Tryk
  - Komprimeret luft (CAES)
- Varme
  - Carnot batterier (PHES, Pumped Heat Energy Storage)
  - Direkte lagring som højtemperatur varme

# Roundtrip efficiency

- Lagring af elektricitet som varme ved høj temperatur




# Hvorfor højtemperatur lager?

Hvor godt kan det blive?

- Teoretisk maksimum (Carnot)


$$\eta = 1 - T_C/T_H$$

T skal være i K





# Idéen

## Opladning af AI-HSU ved overproduktion




## Afladning ved uønsket fald i produktion



# Højtemperaturlagring i dag

- Behov for lagring især inden for solvarme (CSP Concentrated Solar Power)
- **Sensibel** lagring – lagring ved temperaturændring i lagringsmediet - er mest udbredt, også i stor skala
- Smeltet salt: Maksimalt  $520^{\circ}\text{C}$ , dårlig varmeledning/varmeovergang



Gemasolar, Andalusien  
20 MW effekt, 15 timers lager

# Projektet og partnerne

- Forprojekt fra 2014
- Støtteprogram: ForskEL
- Budget, samlet: 2,96 mio. kr.
- Kører i perioden:
  - Oktober 2015 til ultimo marts 2019





# Smeltet metal




DANISH  
TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE

- "Kendt" teknologi
- Udnytte faseskiftet (smeltevarmen ved (næste) konstant temperatur)
- God varmeledning
- God varmeovergang

Nuværende damp-turbinekraftværker:  
Damptemperatur 500 – 600 °C



Kandidater:




# Smeltekurver

100% Rent materiale

Urent materiale eller legering

Stabilitet ved gentagne cykler?

Kraftpåvirkninger ved cykler?




Når en digel ikke er designet til at komme langt under smelte-temperaturen.

En af motivationerne for at lave test med mange gentagne termiske cykler.

# High Temperature Thermal Energy Storage Utilizing Metallic Phase Change Materials and Metallic Heat Transfer Fluids




- J. P. Kotzé, 2013





# Simulering

Størkning Flux  $5\text{ kW/m}^2$





Smeltning: Flux  $5\text{ kW/m}^2$



# Test: Materiale

- Stabilitet ved gentagne cykler?





# Test: Materiale

- Stabilitet ved gentagne cykler?



DANISH  
TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE





# Test: Mekanisk påvirkning

- Stabilitet ved gentagne cykler?




DANISH  
TECHNOLOGICAL  
INSTITUTE



# Varmelagring i metallers faseskift

- Meget få studier/projekter omhandler lagring af varme i metallers faseskift

*Radiator til opvarmning af beboelse – varme frigøres ved konvektion*



- Inner surface of container
- - -▲- Air in air layer
- ▼— Exterior surface of back of the frame
- - -●- Exterior surface of side of the frame
- - -▲- Exterior surface of front of the frame
- - -■- Ambient air








Fig. 9. Temperature curves with heating power of 1540 W.



# Macro-encapsulation of metallic phase change material using cylindrical-type ceramic containers for high-temperature thermal energy storage

- R. Fukahori, et al. 2016





# Aluminium som M-PCM

- Høj temperatur ved faseskift (660 °C)
  - Termodynamisk mere effektiv ved tilbagekonvertering ved høj temp.
  - Ideel til elproduktion – stabilt temperaturforløb
- Meget høj varmeledningsevne
- Relativt billig  
(13 kr/kg, svinger dog meget)  
Stor erfaring med håndtering
- Energiindhold:  
0,107 kWh/kg / 300 kWh/m<sup>3</sup>
- El effektivitet op til 50%  
+ evt. fjernvarme
- Al stadig intakt ved skrotning



Smeltedigel med smeltet aluminium. Røret ned i metallet indeholder en Pt100-føler.



Gasfuret aluminium-smelteovn.



Ødelagt smeltedigel, materialet er grafitholdigt.



Til kabelføring, er modstandsdygtig overfor smeltet aluminium.



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

# Mange tak

Lars Reinholdt

Faglig leder

Køle- og varmepumpeteknik

E-mail: [ire@teknologisk.dk](mailto:ire@teknologisk.dk)

Tlf: 7220 1270




TEKNOLOGISK  
INSTITUT

# II: status på IEA ECES Annex 48

Lars Reinholdt, Køle- og varmepumpeteknik

29. november 2018



# Formål med lagring

- Øge systemeffektivitet
- Større fleksibilitet i energi- eller proces system
- Øge anvendelsen af vedvarende energi

IEA ECES (Energy Conservation through Energy Storage)  
Annex 30 "Thermal Energy Storage for Cost-Effective Energy  
Management and CO2 Mitigation"

<http://www.eces-a30.org/>

Dansk deltagelse støttet af EUDP: Projektnr. 64015-0639

Partnere: Teknologisk institut, PlanEnergi, DTU

# Lagres udfordring (industri)

Lagre er (oftest)

“Nice to have”

Ikke

“Need to have”

De er oftest ikke den eneste løsning til et problem, men leverer “blot” varme/kulde på en mere hensigtsmæssig måde end alternativerne:

- Spare på primærenergi (varmegenvinding)
- Større energiandel fra bedst egnede energiproduktionsenheder
  - Solvarme, vind, varmepumper biobrændselskedler
- Billigere termisk energi
- Mere optimal samdrift af delsystemer (f.eks. varmepumper og gasmotorer)

Og/eller produktionsmæssige fordele

- Bedre udnyttelse af energiproduktionsudstyr (“peak shaving”)
- Hurtigere opstart
- Mindre spild
- Fjerne flaskehalse

# Termiske lagertyper

## Klasser

- Sensible
- Latent (PCM, is, voks, salte, metal)
- Kemiske (absorption, kemisk reaktion)
  
- Stationære
- Transportable

Flere detaljer:

Avanceret Energilagring 2016





# IEA ECES Annex 30

## Arbejdspakker

1. Kravspecifikation (Definition of requirement)
2. Effektiv lagerdensitet (Effective Storage Density)
3. KPI (Key Performance Indicators)
4. Priskalkulation (Cost Calculation)
5. Anvendelse – case-studier (Application – Case Studies)

# IEA ECES Annex 30

## Arbejdspakker

- 1. Kravspecifikation (Definition of requirement)**
2. Effektiv lagerdensitet (Effective Storage Density)
- 3. KPI (Key Performance Indicators)**
4. Priskalkulation (Cost Calculation)
- 5. Anvendelse – case-studier (Application – Case Studies)**

# IEA ECES Annex 30





TEKNOLOGISK  
INSTITUT

## 1. Kravspecifikation (Definition of requirement)

### Værktøj/spørgeskema (excel)

- Eksisterende lagre
- Nye projekter (< DK gruppen...)

Annex 30 Survey  
Version: August 17, 2017

Annex 30 Survey - Introduction	
 <p>This trial version of the survey has two purposes: 1) to evaluate the work of Annex 30 and 2) to collect information on participant TES systems.</p> 	
Please return all responses to Duncan Gibb by September 22, 2017	
Please provide as much information as possible in the gray boxes. If unable, feedback as to why this information is unavailable would be appreciated.	
<b>SECTION ONE: PROCESS ANALYSIS</b>	These questions provide a comprehensive overview of the process investigated and its suitability for integration of a thermal energy storage system. This tool provides a condensed version. Please consult the Process Analysis Guidelines linked on the Process Analysis sheet for more information. Given the lab-scale research work by most members in A30, it is fine if not all questions have responses.
<b>SECTION TWO: TECHNICAL PARAMETERS</b>	Here you can indicate what you consider to be the most important technical parameters of their storage system(s). Also you are asked to define the boundary of the TES system being analyzed. A sketch of the system boundary is encouraged and a detailed description is appreciated.
<b>SECTION THREE: ECONOMIC PARAMETERS</b>	The section on economic parameters asks you to provide financial data that characterizes their storage system.
<b>SECTION FOUR: KEY PERFORMANCE INDICATORS</b>	This section evaluates the benefit of the TES integration from several stakeholder perspectives. Here you can identify the 'performance indicators' of the TES system in the process, then select three stakeholder perspectives to analyze the benefit this storage brings, i.e. to identify the KPI. The KPI will not necessarily differ between some stakeholders - that is also an important result of the analysis. An example has been provided on 'KPI Example'.
<b>SUMMARY &amp; EXTRA INFORMATION</b>	This sheet compiles the responses from the previous pages and provides a compact overview of the analysis. Please complete any gray boxes that are missing information, as much as you are able.
This is a first attempt at a broad analysis of thermal energy storage integration. As such, it is a constant work in progress and feedback is welcome.	
<b>Contact me with questions:</b>	
Duncan Gibb	
German Aerospace Center (DLR)	
Duncan.gibb@dlr.de	
Tel: +49 (0) 711 6807 348	

# IEA ECES Annex 30

## 3. KPI (Key Performance Indicators)

- Mange, når der ses fra lageret og ud mod anvendelsen
- Få, når der ses fra kunden og ind på lageret (DK gruppens forslag):
  - Spare på primærenergi (varmegenvinding)
  - Større energiandel fra bedst egnede energiproduktionsenheder
    - Solvarme, vind, varmepumper biobrændselskedler
  - Billigere termisk energi
  - Mere optimal samdrift af delsystemer (f.eks. varmepumper og gasmotorer)

Og/eller produktionsmæssige fordele

- Bedre udnyttelse af energiproduktionsudstyr ("peak shaving")
- Hurtigere opstart
- Mindre spild
- Fjerne flaskehalse
- ...

# IEA ECES Annex 30



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

## 5. Anvendelse – case-studier (App. – Case Studies)

- 19 forskellige typer, i alt 50 anlæg
- De danske bidrag: Damvarmelagre
  - 19.000 til 203.000 m<sup>3</sup> sæsonlagre

### Marstal SUNSTORE 4 PTES





TEKNOLOGISK  
INSTITUT

# Mange tak

Lars Reinholdt

Faglig leder

Køle- og varmepumpeteknik

Aarhus

E-mail: [ire@teknologisk.dk](mailto:ire@teknologisk.dk)

Tlf: 7220 1270